Jedlik Ányos Energetikai Program

NEÜ ZRT.

Az Európai Unió támogatásával
Kibocsátáskereskedelmi rendszer Modernizációs Alap

Gyakran ismételt kérdések gyűjteménye

Megújuló alapú energiatermelés és energiatárolás támogatása vállalkozások számára
2025/MA/TAROLO/01

2025. december

Tartalomjegyzék

1. Jogosultsági feltételek 3
2. Megvalósítási helyszín és ingatlanjogi kérdések 3
3. Támogatható tevékenységek és elszámolhatóság 6
4. Energiatárolásra vonatkozó speciális kérdések 7
5. Műszaki kérdések 7
6. Beadással kapcsolatos kérdések 9
7. Pénzügyi és támogatási szabályok 10

1. Jogosultsági feltételek

1.1. Pályázhatnak-e egyéni vállalkozók?

Nem, erre nincs lehetőség. A Megújuló alapú energiatermelés és energiatárolás támogatása vállalkozások számára című pályázati felhívás (a továbbiakban: Felhívás) alapján a következő vállalkozások számára nyitott a támogatás igénylése: jogi forma szerint: 113,114, 116,117,129,226,228 GFO kóddal, vagy nonprofit gazdasági szervezetek közül az 572,573,575,576 GFO kóddal rendelkező szervezetek.

1.2. Pályázhat mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági terméket előállító vagy értékesítő vállalkozás?

Igen, pályázhat, ha megfelel a Felhívás 4.1. pontjában meghatározott jogosultsági feltételeknek (az a), b) és c) pontot együttesen kell teljesíteni), valamint a projektben tervezett tevékenységek nem minősülnek mezőgazdasági termék feldolgozására vagy forgalmazására irányuló támogatásnak, és nem állnak fenn a Felhívás 4.2. pontjában rögzített kizáró okok sem.

1.3. Pályázhat-e alanyi ÁFA-mentes vállalkozás?

Igen, pályázhat, az ÁFA-mentesség nem kizáró ok.

1.4. Almérővel ellátott telephelyre lehet pályázni?

A vonatkozó jogszabályi és hálózati műszaki követelményeknek megfelelő almérővel lehetséges pályázni, amennyiben a Felhívás előírásainak, követelményeinek megfelel a pályázó és a pályázat szakmai tartalma. Továbbá, a pályázatban szükséges egyértelműen alátámasztani, hogy a fogyasztás jogilag és energetikailag elkülönül a többi mérőhelytől.

2. Megvalósítási helyszín és ingatlanjogi kérdések

2.1. Lehet-e a megvalósítási helyszín bérelt ingatlan?

Igen, pályázhat bérleti szerződéssel, de a Felhívás 8. pontja alapján a bérleti szerződésnek legalább a pályázat benyújtásától számított 7 évre kell szólnia.

Abban az esetben, ha a projekt megvalósítási helyszíne nincs a pályázat benyújtásakor bejegyezve a cégjegyzékbe székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként, a Pályázónak a használati jogosultságot igazoló dokumentumokat (pl.:együttműködési megállapodás, bérleti szerződés, építési célú földhasználati jog, adásvételi előszerződés, szándéknyilatkozat) szükséges benyújtani a pályázati szakaszban.

A megvalósítási szakaszban a Pályázó a megvalósítási helyszín cégjegyzékben való bejegyzésének igazolását legkésőbb az első szakmai előrehaladási jelentés mellékleteként köteles benyújtani.

2.2. Abban az esetben, ha a pályázó bérleményben működik, és sem az ingatlan, sem a villanyóra, illetve a hozzá kapcsolódó hálózathasználati szerződés nem a pályázó nevén szerepel, benyújtható-e a pályázat?

Igen, jogosult pályázni a Felhívás 8. pontja alapján, azonban felhívjuk figyelmét, hogy a projekt keretében beszerzett eszközöknek a pályázó tulajdonába kell kerülnie a projekt végrehajtásának végén.

Nem szükséges a pályázat benyújtása előtt, illetve a támogatói döntésig a hálózathasználati szerződés és/vagy a mérőhely átírása a pályázó nevére. Elegendő a pályázó és a bérbeadó közötti bérleti/használati szerződés, illetve a bérbeadó erre vonatkozó nyilatkozata.

2.3. A jövőbeni villamosenergia-fogyasztás tervezése és bemutatása kapcsán kérjük szíves iránymutatásukat arra vonatkozóan, hogy a 2024. évi bázisévtől eltérő fogyasztási viszonyok esetén – így különösen akkor, ha a bázisévben a telephelyen nem történt villamosenergia-fogyasztás, illetve ha a bázisévet követően vagy azt követően tervezetten jelentős elektrifikációs fejlesztések valósulnak meg – milyen módszertan alkalmazása tekinthető elfogadhatónak, és a benyújtott előrejelzések teljesülését a fenntartási időszak alatt milyen módon kívánják ellenőrizni, különös tekintettel a hálózati vételezés tervezett csökkenésének igazolására?

Az értékelési szempont 4. pontjához kapcsolódó számítás alapjául elfogadható a 2024. évi bázisfogyasztási adat, továbbá olyan tervezett jövőbeli energiafogyasztási érték is, amely szakmailag megalapozott, reális feltételezéseken nyugszik, és megfelelően alá van támasztva. A kalkuláció elkészítése, a felhasznált adatok bemutatása, valamint a

számítások részletes indokolása a Pályázó feladata. A Támogató egységes, kötelezően alkalmazandó számítási képletet nem határoz meg.

Amennyiben a Pályázó nem rendelkezik 2024. évi bázisadattal, köteles bemutatni ennek okát, valamint ismertetni az alkalmazott feltételezett fogyasztási adatokat, és ezek alapján elkészíteni az önellátás mértékének alátámasztását. Az önellátás mértékének meghatározása a meglévő állapot – adott esetben másik telephely tényleges fogyasztási adatai alapján történő összehasonlítással – és a tervezett jövőbeli állapot figyelembevételével történik.

A számítások módszertanát, az alkalmazott feltételezéseket, valamint az adatok forrását a Pályázónak részletesen, átlátható módon be kell mutatnia annak érdekében, hogy az értékelés során a vállalt önellátási szint megalapozottsága egyértelműen megítélhető legyen.

2.4. Vállalat kihelyezheti a támogatott energiatárolót egy leányvállalathoz? Pályázhat-e a leányvállalat abban az esetben, ha a villamosenergia-fogyasztás – és adott esetben a napelemes (PV) rendszer – az anyavállalatnál található?

A Felhívás 10.1.2 pontja értelmében a pályázat során egyetlen megvalósítási helyszín adható meg, és a telepítés helye egyben a megvalósítás helyszínének minősül. A telepítés helyének (a megvalósítás helyszínének) meg kell felelnie a Pályázati Felhívás 8. pontjában előírt feltételeknek.

Amennyiben a leányvállalat a pályázó, és a telepítés egy bejegyzett telephelyen történik, amelyet az anyavállalattól bérel, valamint az áramszolgáltatói dokumentumok a főbérlő (anyavállalat) nevére szólnak, további jogosultsági szempontok fennállása esetén megfelelhet a Felhívás feltételeinek.

2.5. Munkásszálló, szálloda, gyógyszertár, iroda-lakás vegyes épület szerepelhet helyszínként?

Igen, amennyiben a fejlesztés nem lakás/lakhatás célját szolgálja. Vegyes épület esetében az üzleti funkciójú részre kell igazítani a projektet.

3. Támogatható tevékenységek és elszámolhatóság

3.1. Támogatható a carport kiépítése?

A carport nem elszámolható költségelem.

3.2. Elektromos járművek jövőbeli fogyasztásával lehet számolni a kalkuláció során? A járművek töltéséhez szükséges töltők elszámolhatóak?

Elektromos járművek jövőbeli fogyasztásával lehet számolni, azonban az elektromos autókhoz szükséges eszközök nem elszámolhatók (pl.: töltő, csatlakozó).

3.3. A tető felújítás elszámolható?

Nem számolható el tető korszerűsítés jelen Felhívásban, a támogatható tevékenységek köre ilyen tevékenységet nem tartalmaz. Építési munkák keretében nem számolhatóak el továbbiakban tető/födém hőszigetelési, vízszigetelési, bádogozási, fóliázási munkálatok sem.

3.4. Lehet-e új rendszert önerőből bővíteni a pályázaton kívül?

Igen, lehetséges, de ebben az esetben a járulékos költségeket (pl. tervezési költség, stb.), arányosítani szükséges a rendszer önerős és támogatott rendszeréhez képest.

3.5. Az inverter hova számolható el, ha integráns része a tárolónak és a PV-nek is?

A saját felhasználási célú megújuló fotovoltaikus villamosenergia-termelő rendszer kiépítése elnevezésű költségek közé szükséges tervezni.

3.6. Milyen jogosultságokkal és végzettséggel rendelkező független ellenőr alkalmazása fogadható el a kollaudálás során?

A projekt zárásához a Felhívás értelmében független műszaki ellenőr által kollaudált zárójelentés benyújtása szükséges.

A független műszaki ellenőrrel szemben támasztott követelményeket a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet határozza meg, külön pályázati jogosultsági vagy ellenőri lista nem került meghatározásra.

4. Energiatárolásra vonatkozó speciális kérdések

4.1. A 75%-os megújulóenergia-arány elvárás esetén a vetítési alap a hálózati vételezett energia, amennyiben a megújuló termelő még nem üzemel? A tároló üzembe helyezésétől figyeljük a 75%-os kritérium teljesülését?

A 75%-os megújuló arány az energiatárolóba betáplált energia összetételére vonatkozik, és a tároló üzemelésétől szükséges a feltételnek teljesülnie.

4.2. A felhívás lehetővé teszi-e, hogy ugyanazon projekt keretében egyidejűleg valósuljon meg villamosenergia-tároló és hőtároló rendszer telepítése, és mindkét energiatároló típus elszámolható-e támogatott fejlesztési elemként?

Igen, lehetséges mindkét tevékenységre támogatási kérelmet benyújtani.

4.3. A 10% újrahasznosításra vonatkozó szempont csak cellára vonatkozik, vagy egyéb anyagra, infrastruktúra elemre is?

A Pályázó köteles megadni, hogy a teljes tárolókapacitás mekkora hányadát biztosítják olyan tárolóelemek, amelyek igazoltan újrahasznosított alapanyagokat tartalmaznak, és ezt a gyártó hivatalos igazolásával kell alátámasztani. Az újrahasznosított akkumulátorcellák alkalmazására vonatkozó kiválasztási kritérium kizárólag a támogatás keretében beszerzett tárolókra érvényes, a megújuló kapacitásbővítési tevékenység nem számít bele. A Pályázó nyilatkozatot tesz az ezen vállalás teljesítéséről, és a projekt fizikai zárásának feltétele, hogy a beszerzett akkumulátor gyártója (nem a kereskedő) hivatalosan igazolja, hogy az általa készített akkumulátor megfelel a követelménynek. Az ellenőrzést a Támogató végzi, és a nem megfelelés esetén a projekt nem zárható le, valamint az addig kifizetett teljes támogatási összeg visszakövetelésre kerülhet.

5. Műszaki kérdések

5.1. A telephely fogyasztását hogyan kell számítani?

A számítás alapjául elfogadható a 2024-es bázisadat, illetve olyan tervezett jövőbeli fogyasztási érték is, amely szakmailag indokolt és megfelelően alá van támasztva. A

kalkulációt és a számításokat megfelelően alátámasztva a Pályázónak kell benyújtania. Hivatalos képletet a Támogató nem bocsát rendelkezésre.

5.2. Milyen dokumentumokat szükséges csatolni az áramszolgáltatói ügyintézés megindításáról?

A pályázattal együtt az igénybejelentő emailt, annak visszaigazolását (amennyiben a rendszer generál), illetve a kitöltött igénybejelentő nyomtatványt kell benyújtani. Az igénybejelentőben szükséges feltüntetni a kiépítendő tárolókapacitás méretét. A szigetüzem esetében az értékelési előfeltételek 3. pontja alapján HCS vagy MGT nem elvárt.

5.3. Milyen módon szükséges a meglévő, működő napelemes kapacitást igazolni a pályázat benyújtásakor?

A meglévő, működő napelemes kapacitást a Pályázónak hitelt érdemlő módon kell igazolnia, amelyhez alkalmasak lehetnek többek között a hálózati engedélyes vagy mérőszolgáltató által kiadott, a rendszer teljesítményére vonatkozó igazolások, a villamosenergia-termelésről szóló, tényleges fogyasztási és termelési adatokat tartalmazó számlák vagy kimutatások, hálózati csatlakozási/kereskedelmi szerződések valamint a napelemes rendszer telepítését és üzemeltetését igazoló műszaki dokumentációk vagy üzembe helyezési jegyzőkönyvek. A dokumentáció célja, hogy egyértelműen bizonyítsa a meglévő kapacitás nagyságát, üzemképességét és a rendszer tényleges termelési adatait.

5.4. Figyelembe vehető olyan napelemes rendszer teljesítménye is, amely a pályázattól függetlenül, saját forrásból fog megvalósulni, de a pályázat benyújtásakor még nem kezdődött meg, koncepcióterv sem áll rendelkezésre

Nem, a pályázat értékelésénél csak a pályázat benyújtásakor már meglévő, rendelkezésre álló napelemes kapacitások vehetők figyelembe. A még nem megvalósult, saját forrásból tervezett rendszerek teljesítménye, amelyekhez a pályázat benyújtásakor nem áll rendelkezésre koncepcióterv vagy kivitelezés, nem számítható be az önellátás mértékének kalkulációjába.

6. Beadással kapcsolatos kérdések

6.1. A pályázói nyilatkozat csak elektronikus aláírással kerülhet benyújtásra, vagy cégszerűen aláírt és beszkennelt nyilatkozat is elfogadható?

A Pályázat kizárólag abban az esetben fogadható el, ha az a Pályázó cégjegyzésre jogosultja által elektronikusan hitelesítésre került, továbbá, ha az a rendszerből generált, változtatás nélküli dokumentum. Támogató elfogad minden olyan elektronikus aláírást, ami a dokumentumot elektronikus magánokiratnak minősíti.

6.2. Milyen elektronikus aláírás elfogadható?

A digitális államról és digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 109.§. szerint szerinti elektronikus aláírás.

6.3. Konzorciumban van lehetőség pályázni?

A Felhívás keretében támogatási kérelmet konzorciumi formában nem lehet benyújtani.

6.4. A pályázatot egy most épülő létesítményben helyeznénk el, melynek még nincs használatbavételi engedélye, de a telepítés idejére már meglesz. Így is pályázhatok?

A Felhívás 7. fejezetének g) pontja rögzíti, hogy kizárólag olyan projekthelyszínen támogatható fejlesztés, ahol az ingatlan a pályázat benyújtásának időpontjában használatbavételi engedéllyel rendelkezik, kivéve a Felhívásban meghatározott két esetkört:
– ha az épület a használatbavételi kötelezettség bevezetése előtt épült és ezt a pályázó hitelt érdemlően igazolja, vagy

– ha a beruházás nem épülethez kötődik (például szabadföldi naperőmű vagy konténeres akkumulátoros energiatároló).

Ennek megfelelően nem nyújtható be pályázat olyan telephelyre, ahol az érintett épület még nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel, és az építési kivitelezés még folyamatban van, kivéve a fenti két speciális eset valamelyikének fennállását.

A használatbavételi engedélynek már a pályázat benyújtásakor rendelkezésre kell állnia; annak későbbi benyújtása (támogatói döntéskor vagy a projekt megvalósításáig) nem fogadható el.

6.5. Kell energetikai szakértőt bevonni? Be kell nyújtani a releváns szakmai irányú végzettséget igazoló dokumentumot?

A Felhívás nem írja elő kötelezően energetikai tanúsítvány készítését. A projektzáró jelentéshez azonban szükséges beadni egy független műszaki ellenőr által kollaudált zárójelentést (ld. a 12.2) pontot, ezt kérjük figyelembe venni a projekt tervezésénél.

6.6. Közzé fognak-e tenni szerkeszthető Megvalósíthatósági Tanulmány sablont?

A Felhívás 3. sz. melléklete, (ÚTMUTATÓ A MEGVALÓSÍTHATÓSÁG TANULMÁNY elkészítéséhez) részletesen bemutatja a dokumentum elkészítéséhez szükséges információkat.

7. Pénzügyi és támogatási szabályok

7.1. A pályázat benyújtásakor szükséges-e árajánlatokat csatolni a tervezett költségek alátámasztására?

A pályázat benyújtásakor nem szükséges a három árajánlattal történő piaci árigazolás. A benyújtott költségbecslések megalapozottságát és piaci árnak való megfelelését a Támogató a szakmai értékelés során vizsgálja, a költségvetési tételek részletezése és a Megvalósíthatósági Tanulmány tartalma alapján. A megvalósítási szakaszban a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenységek végrehajtása során a pályázati Felhívás 14. pontjában foglalt előírásokat kell figyelembe vennie.

7.2. Használt berendezés elszámolható?

A támogatás kizárólag új vagy felújított berendezéshez nyújtható.

7.3. A támogatási összeg kombinálható e más támogatással?

Kizárólag abban az esetben, ha a másik támogatás nem a jelen Felhívásra benyújtott pályázatban tervezett költségre vonatkozik.

Támogatáshalmozás esetén a Felhívás 3.2. pontban foglaltakat kell figyelembe venni. A kettős finanszírozás elkerülésére a Pályázó felelőssége.

7.4 Várható-e, hogy az utófinanszírozás is egy opció legyen a szállítói finanszírozás mellett a nem saját kivitelezésben történő beruházás esetén?

A támogatás folyósítására szállítói finanszírozás és utófinanszírozási mód keretében van lehetőség. Utófinanszírozási módban kizárólag a saját teljesítéssel, valamint az előkészítéssel kapcsolatos költségek számolhatóak el. Támogatás (beleértve az előleget is) kizárólag köztartozásmentes Kedvezményezett részére folyósítható.

7.5. Vonatkozik-e a 10%-os korlát egyéb előkészítési költségekre, pl. pályázati dokumentáció összeállítása, energetikai és gazdasági tanulmány, hatástanulmány, hatásvizsgálat, vagy ezek a költségek a korláton felül számolhatók el?

Igen, a 10%-os korlát a fenti felsorolásban szereplő projekt-előkészítési költségekre is vonatkozik.

7.6. A projekt megvalósítási tevékenységek saját felelősségre megkezdhetőek a pályázat benyújtását követően? A költségek elszámolhatóak lesznek pozitív támogatói döntés esetén?

A projekt megvalósítási tevékenységek a pályázat benyújtása után saját felelősségre megkezdhetők, a költségek azonban csak a pozitív támogatói döntést követően számolhatók el; ennek megfelelően a támogatási döntés előtt megkötött szállítói szerződések teljesítése a projektgazda kockázatára történik.

7.7. A Pályázónak hogyan kell eljárnia a megvalósítás során a beszerzési eljárások során?

A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása során csak írásban köthet szerződést a támogatás és az önerő terhére, ha a beszerzés vagy szolgáltatás értéke nettó 200.000 Ft felett van. Ebbe beletartozik az is, ha az elküldött megrendelést a szállító visszaigazolja. Ha az írásbeli forma nincs betartva, a szerződés teljesítésére kifizetett összeg nem számolható el a támogatott tevékenység költségei között.

Nagyobb értékű beszerzések esetén, nettó 2.500.000 Ft feletti árubeszerzés vagy szolgáltatás, illetve nettó 5.000.000 Ft feletti építési beruházás esetén a költségek elszámolhatóságát piaci ár, legalább három, független vállalkozótól származó összehasonlítható árajánlat, vagy egy évnél nem régebbi tervezői költségbecslés igazolja. Ha a három árajánlat bekérése nem lehetséges, ezt a Kedvezményezett indokolt nyilatkozattal köteles igazolni.

Minden beszerzésnél, akár a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzésről, akár nem, a Kedvezményezett nyílt, diszkriminációmentes, gazdaságos, átlátható módon köteles eljárni, figyelembe véve a hatékony és felelős gazdálkodást. Ezen felül biztosítani kell, hogy a beszerzési eljárás a Támogató ellenőrzését lehetővé tegye.

7.8. Van elvárás a projekt megtérülésével kapcsolatban? Milyen mutatókat vesznek figyelembe a projektek értékelés során?

A Felhívásban nincs előírás a projekt megtérülésére vonatkozóan, és a projektek értékelése során nem kerülnek figyelembevételre pénzügyi megtérülési mutatók. Az értékelés kizárólag a Felhívásban meghatározott szakmai és műszaki szempontok, valamint a megvalósítás és az önellátás növelésére vonatkozó kritériumok alapján történik.